Городской прокуратурой выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности.

Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности.

Установлено, что вопреки требованиям ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» МУП «Ахтубинск-Водоканал» допущена эксплуатация опасного производственного объекта «Склад хлора» без лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

В нарушение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559, в складе хлора и хлораторной МУП «Ахтубинск-Водоканал» отсутствует регистрация приборами с автоматической записью контроля и анализа загазованности по предельно допустимой концентрации (ПДК); аварийная вентиляция не оснащена системой поглощения хлора; место подключения и отключения контейнера с хлором не оснащено системой локального отсоса и поглощения хлора; в складе жидкого хлора допускается водяное отопление; отсутствует проектная документация на установку газоанализаторов содержания хлора; в складе хлора отсутствует сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем.

В этой связи городской прокуратурой в Ахтубинский районный суд направлено исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании МУП «Ахтубинск-Водоканал» устранить нарушения.

Судом требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда контролируется.

Статью подготовил заместитель городского прокурора Е.И. Корниенко