

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»)

Филиал Федерального бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск")

Юридический адрес: Астраханская обл, город Астрахань, Николая Островского/Кирова, дом 122/89, тел.: 88512341494

e-mail: astrfguz@yandex.ru

ОГРН 1053001133492 ИНН 3017042340

Адреса мест осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г, тел.: 88514151157, e-mail: fguzahuba@yandex.ru; 416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Советская ул, дом 9, тел.: 88514851870, e-mail: harabfbuz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AC53



Т.В. Ефимова
28.04.2026

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30-20-01/01615-26 от 28.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК" (ИНН 3022000867 ОГРН 1113022000288)

2. Юридический адрес: 416530, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АХТУБИНСКИЙ, П. ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК, УЛ. ДЖАМБУЛА Д.16

Фактический адрес: Астраханская обл, м.р-н Ахтубинский, г.п. поселок Верхний Баскунчак, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП ЖКХ МО "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК", распределительная сеть МУП ЖКХ МО "Поселок В.Баскунчак"-база водоснабжения, Астраханская обл, р-н Ахтубинский, рп Верхний Баскунчак, проезд Городской, 2 а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2026 08:30 - 08:45

Ф.И.О., должность: Тикеева Б К инженер ПТО и ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5 от 28 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №ПК.240.1.26 от 22 апреля 2026 г.

Протокол испытаний № 30-20-01/01615-26 от 28.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 30-20-01/01615-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная многоместная, УТ-4300Е	657140
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	11185
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9000132

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание
1г
Лаборатория санитарно-гигиенических и физико-химических исследований
Образец поступил 22.04.2026 11:20
дата начала испытаний 22.04.2026 12:00, дата окончания испытаний 28.04.2026 11:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	2,0±2,4	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
2	Цветность	градус цветности	10,0	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод А

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание
1г
Лаборатория микробиологических и паразитологических исследований
Образец поступил 22.04.2026 10:00
дата начала испытаний 22.04.2026 10:10, дата окончания испытаний 24.04.2026 09:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 мл воды	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел X
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 гл VI п.6.7
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	4,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 гл.5 п. 5.2

Ответственный за оформление протокола:
Т.А. Федотова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 30-20-01/01615-26 от 28.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»)

Филиал Федерального бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск")

Юридический адрес: Астраханская обл, город Астрахань, Николая Островского/Кирова, дом 122/89, тел.: 88512341494

e-mail: astrfguz@yandex.ru


ОГРН 1053001133492 ИНН 3017042340

Адреса мест осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г, тел.: 88514151157, e-mail: fguzahuba@yandex.ru; 416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Советская ул, дом 9, тел.: 88514851870, e-mail: harabfbuz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AC53

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Т.В. Ефимова

28.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30-20-01/01614-26 от 28.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК" (ИНН 3022000867 ОГРН 1113022000288)

2. Юридический адрес: 416530, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АХТУБинский, П. ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК, УЛ. ДЖАМБУЛА Д.16

Фактический адрес: Астраханская обл, м.р-н Ахтубинский, г.п. поселок Верхний Баскунчак, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: здание администрации, здание администрации, Астраханская обл, р-н Ахтубинский, рп Верхний Баскунчак, ул Советская, зд. 40

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2026 08:20 - 08:30

Ф.И.О., должность: Тикеева Б К инженер ПТО и ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5 от 28 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №ПК.239.1.26 от 22 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 30-20-01/01614-26 от 28.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 30-20-01/01614-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9000132
2	Баня водяная многоместная, УТ-4300Е	657140
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	11185

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г

Лаборатория санитарно-гигиенических и физико-химических исследований

Образец поступил 22.04.2026 10:00

дата начала испытаний 22.04.2026 12:00, дата окончания испытаний 28.04.2026 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,9±0,4	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
2	Цветность	градус цветности	10,0	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод А

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г

Лаборатория микробиологических и паразитологических исследований

Образец поступил 22.04.2026 10:00

дата начала испытаний 22.04.2026 10:10, дата окончания испытаний 24.04.2026 09:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 мл воды	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел X
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 гл VI п.6.7
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	17,0	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 гл.5 п. 5.2

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Федотова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 30-20-01/01614-26 от 28.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»)

Филиал Федерального бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск")

Юридический адрес: Астраханская обл, город Астрахань, Николая Островского/Кирова, дом 122/89, тел.: 88512341494
e-mail: astrfguz@yandex.ru
ОГРН 1053001133492 ИНН 3017042340

Адреса мест осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г, тел.: 88514151157, e-mail: fguzhtuba@yandex.ru; 416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Советская ул, дом 9, тел.: 88514851870, e-mail: harabfbuz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AC53



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

Т.В. Ефимова
28.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30-20-01/01613-26 от 28.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК" (ИНН 3022000867 ОГРН 1113022000288)

2. Юридический адрес: 416530, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АХТУБинский, п. ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК, УЛ. ДЖАМБУЛА Д.16

Фактический адрес: Астраханская обл, м.р-н Ахтубинский, г.п. поселок Верхний Баскунчак, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть пос В.Баскунчак, офис МУП ЖКХ п.Верхний Баскунчак, Астраханская обл, р-н Ахтубинский, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2026 08:00 - 08:15

Ф.И.О., должность: Тикеева Б К инженер ПТО и ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5 от 28 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №ПК.238.1.26 от 22 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 30-20-01/01613-26 от 28.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 30-20-01/01613-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная многоместная, УТ-4300Е	657140
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	11185
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9000132

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание
1г

Лаборатория санитарно-гигиенических и физико-химических исследований

Образец поступил 22.04.2026 10:00

дата начала испытаний 22.04.2026 12:00, дата окончания испытаний 28.04.2026 11:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,9±0,4	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
2	Цветность	градус цветности	10,0	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод А

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание
1г

Лаборатория микробиологических и паразитологических исследований

Образец поступил 22.04.2026 10:00

дата начала испытаний 22.04.2026 10:10, дата окончания испытаний 24.04.2026 09:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 мл воды	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел X
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 гл VI п.6.7
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	25,0	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 гл.5 п. 5.2

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Федотова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 30-20-01/01613-26 от 28.04.2026